

地盤解析判定書

2019年12月20日

物件情報

物件番号	0000752343
登録会社名	株式会社ヤマダホームズ 法人営業室 新座事務所
物件名	(株)シンセイハウジング様 練馬区谷原6丁目分譲住宅 新築工事
物件住所	東京都練馬区谷原6-25-25

基礎仕様の判定

地盤品質証明基準
改良工事

考慮したポイント

1	新規造成の有無	無し
2	擁壁の有無	無し
3	地耐力のバランス	悪い
4	周辺での異常状況	無し
5	建物のバランス	良い



考察

調査地は、建物荷重の応力範囲内に地耐力不足の軟弱数値が不均一に見受けられることから、注意を要する地盤状態であると判断いたします。対策として上記改良工事を実施して建物への長期的安全性を確保することを提案いたします。



地盤ネット株式会社

東京都中央区日本橋 1-7-9 ダヴィンチ日本橋 179ビル 2F
TEL : 03-6265-1803 FAX : 03-6265-1804

