



- ※特記なき基礎は外周部FG1、内部FG2とする。
- ※特記なきスラブはFS1とする。
- ※着工前、ローム層並びに地耐力を確認すること
- ※設計強度 普通コンクリート  $F_c = 21$   
(品質基準管理強度  $F_c + 3N$ )
- 鉄筋 SD295A
- 設計地耐力  $20.0kN/m^2$
- ※アンカーボルトM12 (1,800mm以内)

